云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	玉溪大红山矿业有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26020	张开焱	叶家宝	2026/4/15	2026/5/12	合格
2	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26021	张开焱	叶家宝	2026/4/16	2026/5/12	合格
3	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26022	张开焱	叶家宝	2026/4/17	2026/5/12	合格
4	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26023	叶家宝	张开焱	2026/4/18	2026/5/12	合格
5	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26024	叶家宝	张开焱	2026/4/19	2026/5/12	合格
6	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26025	叶家宝	张开焱	2026/4/20	2026/5/12	合格
7	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26026	叶家宝	张开焱	2026/4/21	2026/5/12	合格
8	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26027	张开焱	叶家宝	2026/4/23	2026/5/12	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26020

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见检测清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 15 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26020　　共 28 页　　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘安全工器具	设备编号	详见被检对象基本信息表
型号规格		详见被检对象基本信息表	出厂日期	详见被检对象基本信息表
生产单位		详见被检对象基本信息表		
工器具状态		在用		
检测检验地点		设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 15 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 12 kV 绝缘手套 242 只，合格； 25 kV 绝缘靴 72 只，合格； 6 kV 放电棒 24 只，合格； 10 kV 放电棒 12 只，合格； 10 kV 接地棒 19 套，合格； 6 kV 验电器 36 只，合格； 10 kV 验电器 67 只，合格； 35 kV 验电器 15 只，合格； 110kV 验电器 2 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 5 月 8 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		绝缘手套及绝缘靴有效期 6 个月，其他绝缘安全工器具有效期 1 年		

批准：王[illegible]　　审核：[illegible]　　主检：张开焱

日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	 
相关图表	 

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26021

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见检测清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26021　　共 18 页　　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘安全工器具	设备编号	详见被检对象基本信息表
型号规格		详见被检对象基本信息表	出厂日期	详见被检对象基本信息表
生产单位		详见被检对象基本信息表		
工器具状态		在用		
检测检验地点		设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 6 kV 放电棒 29 只，合格； 6 kV 接地棒 26 套，合格； 35 kV 接地棒 14 套，合格； 25 kV 绝缘靴 126 只，合格； 35 kV 绝缘靴 44 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 5 月 8 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		绝缘靴有效期 6 个月，其他绝缘安全工器具有效期 1 年		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	 
相关图表	 

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26022

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见检测清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26022　　共 23 页　　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘安全工器具	设备编号	详见被检对象基本信息表
型号规格		详见被检对象基本信息表	出厂日期	详见被检对象基本信息表
生产单位		详见被检对象基本信息表		
工器具状态		在用		
检测检验地点		设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 17 日
检测检验类别		定期/新投用检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 35 kV 放电棒 6 只，合格； 10 kV 放电棒 8 套，合格； 10 kV 绝缘操作杆 6 套，合格； 10 kV 接地棒 12 套，合格； 12 kV 绝缘手套 334 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 5 月 8 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		绝缘手套有效期 6 个月，其他绝缘安全工器具有效期 1 年		

批准：王涛　　审核：[illegible]　　主检：张开焱

日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	 
相关图表	 

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26023

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：电力绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26023　　共 16 页　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		电力绝缘安全工器具	设备编号	详见基本信息表
型号规格		详见基本信息表	出厂日期	详见基本信息表
生产单位		/		
工器具状态		详见内文		
检测检验地点		玉溪大红山矿业有限公司设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	详见检测检验项目
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： （1）12kV 绝缘手套 14 只合格；380V 绝缘手套 26 只合格；3kV 绝缘手套 30 只合格；500V 绝缘手套 24 只合格；35kV 绝缘手套 28 只合格； （2）6kV 验电器 1 只合格；10kV 验电器 3 只合格；35kV 验电器 1 只合格；35kV 验电器 1 只合格； （3）10kV 接地棒 3 组合格；110kV 接地棒 4 组合格； （4）5～70kV 放电棒 38 只合格； （5）35kV 拉闸杆 1 组合格。 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 11 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11

四、必要的图表、图片

被试品照片		
现场检测照片		
相关图表		

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26024

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：电力绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26024　　共 17 页　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		电力绝缘安全工器具	设备编号	详见基本信息表
型号规格		详见基本信息表	出厂日期	详见基本信息表
生产单位		/		
工器具状态		详见内文		
检测检验地点		玉溪大红山矿业有限公司设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	详见检测检验项目
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： （1）35kV 绝缘手套 52 只合格；12kV 绝缘手套 94 只合格； （2）25kV 绝缘靴 58 只合格； （3）10kV 验电器 34 只合格。 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 11 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	
相关图表	 

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26025

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：电力绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26025　　共 16 页　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		电力绝缘安全工器具	设备编号	详见基本信息表
型号规格		详见基本信息表	出厂日期	详见基本信息表
生产单位		/		
工器具状态		详见内文		
检测检验地点		玉溪大红山矿业有限公司设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	详见检测检验项目
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： （1）12kV 绝缘手套 92 只合格； （2）25kV 绝缘靴 90 只合格； （3）6kV 验电器 29 只合格；35kV 验电器 2 只合格； （4）10kV 接地棒 17 组合格；35kV 接地棒 2 组合格。 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 11 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	 
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26026

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：电力绝缘安全工器具

型 号 规 格：详见清单

检测检验类别：定期/新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26026　　共 28 页　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		电力绝缘安全工器具	设备编号	详见基本信息表
型号规格		详见基本信息表	出厂日期	详见基本信息表
生产单位		/		
工器具状态		详见内文		
检测检验地点		玉溪大红山矿业有限公司设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 4 月 21 日
检测检验类别		定期/新投用检测检验	检测检验周期	详见检测检验项目
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： （1）12kV 绝缘手套 394 只合格；新投用的 12kV 绝缘手套 148 只合格； （2）25kV 绝缘靴 18 只合格； （3）6kV 验电器 5 只合格； （4）6kV 接地棒 16 组合格；10kV 接地棒 15 组合格； （5）26 块低压绝缘胶垫合格。 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 11 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片		
现场检测照片		
相关图表		

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26027

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘手套

型 号 规 格：详见检测清单

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 23 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26027　　共 8 页　　第 1 页

委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘手套	设备编号	详见被检对象基本信息表
型号规格		详见被检对象基本信息表	出厂日期	详见被检对象基本信息表
生产单位		天津双安劳保橡胶有限公司		
工器具状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 4 月 23 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 0.5kV 绝缘手套 5 只合格； 12 kV 绝缘手套 3 只合格； （检测检验专用章） 2026 年 5 月 8 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		有效期 6 个月，下次检测日期 2026 年 10 月 22 日		

批准：王[illegible]　　审核：[illegible]　　主检：张开焱

日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8　　日期：2026.5.8

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用