云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	金平鑫隆机械化工程有限公司	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26238	杨锦松	乔松伟	2026/9/18	2026/10/19	合格
2	金平鑫隆机械化工程有限公司		Q/YNGH-RE01-26239	杨锦松	乔松伟	2026/9/18	2026/10/19	合格
3	金平鑫隆机械化工程有限公司		Q/YNGH-RE01-26240	杨锦松	乔松伟	2026/9/18	2026/10/19	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26238

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	金平鑫隆机械化工程有限公司
受 检 单 位：	金平鑫隆机械化工程有限公司
设 备 名 称：	螺杆空气压缩机（1#）
型 号 规 格：	BK90-8GH
检测检验地点：	480 坑口空压机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26238　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	Q03090198(1#)
型号规格		BK90-8GH	出厂日期	2023 年 9 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 坑口空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 17 日				
检测检验组成员	乔松伟、杨锦松				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 17 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.17

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26239

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	金平鑫隆机械化工程有限公司
受 检 单 位：	金平鑫隆机械化工程有限公司
设 备 名 称：	螺杆空气压缩机（2#）
型 号 规 格：	KS175A-8F
检测检验地点：	480 坑口空压机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26239　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	Q03110388(2#)
型号规格		KS175A-8F	出厂日期	2023 年 11 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 坑口空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日				
检测检验组成员		乔松伟、杨锦松			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 17 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26240

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	金平鑫隆机械化工程有限公司
受 检 单 位：	金平鑫隆机械化工程有限公司
设 备 名 称：	螺杆空气压缩机（3#）
型 号 规 格：	KS175A-8F
检测检验地点：	480 坑口空压机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26240　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	Q03110194(3#)
型号规格		KS175A-8F	出厂日期	2023 年 11 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 坑口空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
		检测结果	0	0	2	2
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日				
检测检验组成员		乔松伟、杨锦松				
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 17 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/