云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26215	吴邦达	李若胜	2026/9/10	2026/10/26	合格
2	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		Q/YNGH-RE01-26216	吴邦达	李若胜	2026/9/10	2026/10/26	合格
3	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26100	李若胜	吴邦达	2026/9/10	2026/10/26	合格
4	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26047	李若胜	吴邦达	2026/9/11	2026/10/26	合格
5	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司	15.电力变压器	Q/YNGH-RE15-26091	李若胜	吴邦达	2026/9/10	2026/10/26	合格
6	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		Q/YNGH-RE15-26092	李若胜	吴邦达	2026/9/11	2026/10/26	合格
7	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司	28.地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26405	吴邦达	李若胜	2026/9/10	2026/10/26	合格
8	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		Q/YNGH-RE28-26406	吴邦达	李若胜	2026/9/10	2026/10/26	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26215

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

受 检 单 位 ： 勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

设 备 名 称 ： 普瑞阿斯螺杆空气压缩机

型 号 规 格 ： KS175-Ⅱ

检测检验地点： 910 中段井口

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 9 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26215　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
设备名称		普瑞阿斯螺杆空气压缩机	设备编号	/
型号规格		KS175-II	出厂日期	2020 年 8 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		910 中段井口	检测检验日期	2026 年 9 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日				

检测检验组成员	李若胜、吴邦达
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 9 日

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.10.8　日期：2026.10.8　日期：2026-10-8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26216

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司
受 检 单 位：	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司
设 备 名 称：	螺杆式空气压缩机
型 号 规 格：	JS-75
检测检验地点：	950 中段井口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26216　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	/
型号规格		JS-75	出厂日期	2016 年 10 月
制造单位		云南杰盛压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		950 中段井口	检测检验日期	2026 年 9 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 8 日

检测检验组成员	李若胜、吴邦达
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 9 日

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026-10-8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26100

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司
受 检 单 位：	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司
设 备 名 称：	矿山节能通风机
型 号 规 格：	FKZ-№12
检测检验地点：	990m 回风平巷硐口
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26100　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县瑶区乡布龙河		
设备名称		矿山节能通风机	设备编号	1#
型号规格		FKZ-№12	出厂日期	2018 年 9 月
制造单位		淄博风机厂有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		990m 回风平巷硐口	检测检验日期	2026 年 9 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县瑶区乡布龙河		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 2 日				
检测检验组成员	李若胜、吴邦达				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 9 日				

批准：胡春林　日期：2026.10.8

审核：熊伟元　日期：2026.10.8

主检：[illegible]　日期：2026.10.8

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26047

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

受 检 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

项 目 名 称：鱼塘山铅锌铁矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：鱼塘山铅锌铁矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 11 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26047　　共 30 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县瑶区乡布龙河		
项目名称		鱼塘山铅锌铁矿通风系统检测鉴定		
生产规模		5 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于停产期间，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		鱼塘山铅锌铁矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 9 月 11 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县瑶区乡布龙河		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标**合格** （检测检验专用章） 2026 年 10 月 6 日		
检测检验组成员		李若胜、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 10 日		

批准：胡春林　　审核：饶科元　　主检：

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

<table>
<tr><td>设备照片</td><td>


</td></tr>
<tr><td>现场检测照片</td><td>






</td></tr>
<tr><td>相关图表</td><td>通风系统检测点位布置示意图见附件</td></tr>
</table>

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26091

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

受 检 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

设 备 名 称：电力变压器

型 号 规 格：S11-250/10

检测检验地点：910 中段硐口变压站

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26091　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
设备名称		电力变压器	设备编号	/
型号规格		S11-250/10	出厂日期	2017 年 12 月
制造单位		云南通变电器有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		910 中段硐口变压站	检测检验日期	2026 年 9 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		李若胜、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26092

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

受 检 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

设 备 名 称：矿用干式变压器

型 号 规 格：KSG-100/10-0.4

检测检验地点：990 中段硐口变压站

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 11 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26092　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
设备名称		矿用干式变压器	设备编号	22031286（出厂序号）
型号规格		KSG-100/10-0.4	出厂日期	2022 年 3 月
制造单位		浙江富杰电气有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		990 中段硐口变压站	检测检验日期	2026 年 9 月 11 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		李若胜、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 10 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26405

金属非金属矿山地下运矿车

安全检测检验报告

委 托 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

受 检 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

设 备 名 称：地下自卸车（出厂编号 L90HJ25P7SF101004）

型 号 规 格：UQ-3

检测检验地点：生活区空地

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26405　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
设备名称		地下自卸车	设备编号	L90HJ25P7SF101004（出厂编号）
型号规格		UQ-3	出厂日期	2025 年 10 月
制造单位		山东衡骏重工机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		生活区空地	检测检验日期	2026 年 9 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		吴邦达、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26406

金属非金属矿山地下运矿车

安全检测检验报告

委 托 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

受 检 单 位：勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司

设 备 名 称：地下自卸车（出厂编号 L90HJ25P7SF101003）

型 号 规 格：UQ-3

检测检验地点：生活区空地

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26406　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
设备名称		地下自卸车	设备编号	L90HJ25P7SF101003（出厂编号）
型号规格		UQ-3	出厂日期	2025 年 10 月
制造单位		山东衡骏重工机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		生活区空地	检测检验日期	2026 年 9 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司		
	地址	云南省西双版纳州勐腊县瑶区乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		吴邦达、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：吴邦达

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/