云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	玉溪大红山矿业有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26073	张开焱	叶家宝	2026/10/10	2026/10/22	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26073

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

受 检 单 位：玉溪大红山矿业有限公司

设 备 名 称：电力绝缘工器具

型 号 规 格：/

检测检验地点：设备动力厂第一作业区

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日-18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26073　　共 93 页　第 1 页


委托单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇		
工器具名称		电力绝缘工器具	设备编号	详见检测检验项目表
型号规格		/	出厂日期	/
生产单位		/		
工器具状态		在用		
检测检验地点		设备动力厂第一作业区	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日-18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	玉溪大红山矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 绝缘手套 740 双，合格 绝缘胶靴 223 双，合格 验电器 182 只，合格 放电棒 87 支，合格 令克棒 6 套，合格 绝缘凳 1 个，合格 绝缘胶垫 26 块，合格 携带式短路接地装置 132 套，合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 21 日		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		有效期：绝缘手套及绝缘靴（鞋）6 个月，其他 1 年		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.21　　日期：2026.10.21　　日期：2026.10.21

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试样品照片	 
现场检测照片	 
相关图表	 