云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26074	王宇	叶家宝	2026/10/14	2026/10/26	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26074

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司

受 检 单 位：云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司

设 备 名 称：绝缘手套、绝缘靴、验电器、拉闸杆

型 号 规 格：见内文

检测检验地点：云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26074　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司		
	地址	云南省昭通市鲁甸县乐红乡乐红村		
工器具名称		绝缘手套、绝缘靴、验电器、拉闸杆	设备编号	见内文
型号规格		见内文	出厂日期	见内文
生产单位		见内文		
工器具状态		定期/新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 10 月 14 日
检测检验类别		定期/新投用检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司		
	地址	云南省昭通市鲁甸县乐红乡乐红村		
检测检验项目		耐压、阻值等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 35kV 绝缘手套 4 只，合格；10kV 绝缘手套 4 只，合格； 35kV 绝缘靴 4 只，合格；25kV-30kV 绝缘靴 6 只，合格； 35kV 拉闸杆 2 套，合格；10kV 拉闸杆 3 套，合格； 10kV 验电器 3 只，合格； 10kV 携带式接地和接地短路装置 1 套，合格； （检测检验专用章） 2026 年 10 月 22 日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告绝缘手套及绝缘靴有效期 6 个月，其他 1 年		

批准：胡春林　日期：2026.10.22

审核：[illegible]　日期：2026.10.20

主检：王宇　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用